



**КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

о размещении объектов № 138

Пермский край
Пермский округ

24.01.2023

Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района разрешает Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841, ОГРН 1025900512670, почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43)

размещение объекта «Газопровод давлением до 1,2 Мпа, для размещения которого не требуется разрешения на строительство»

на землях государственная собственность на которые не разграничена

на срок 1 год с 24.01.2023 г. по 23.01.2024 г.

Местоположение: Пермский край, Пермский м.о., д. Аникино, ул. Новодворская, д. 2

Приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка.

Особые условия использования:

1. При размещении объекта учесть параметры ширины проезда улично-дорожной сети, во избежание сужения полосы отвода дороги.
2. Получение разрешения на производство земляных работ.
3. С соблюдением технических условий, выданных МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального округа» от 23.01.2023 № СЭД-23-299-01-02-01 исх-51.

Председатель комитета
имущественных отношений
администрации Пермского
муниципального округа

(подпись, печать)



Д.В. Ракицкий



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

614506, Российская Федерация, Пермский край,
Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5

б Тел/факс: 294 68 69
E-mail: UGKX@yandex.ru
ОГРН 1065948002031

ИНН/КПП 5948029024/594801001

23.01.2023 № СЭД-2023-299-01-02-01 исх-51

СЭД-2023-299-01-01-

На № 13-35 от 20.01.2023

Председателю комитета
имущественных отношений
администрации Пермского
муниципального округа

Ракицкому Д.В.

О выдаче технических условий
на использование земельного
участка в д. Аникино

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Рассмотрев заявление АО «Газпром газораспределение Пермь» о выдаче решения на использование земельного участка площадью 2601 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аникино, ул. Новодворская, д. 2, сообщая следующее.

МКУ Управление благоустройством Пермского района согласовывает пересечение объектом: «Газопровод давлением до 1,2 Мпа, для размещения которого не требуется разрешения на строительство» автомобильной дороги Култаево – Нижние Муллы (далее – автомобильная дорога), расположенной на земельном участке с кадастровым номером 59:32:0680001:2687, при соблюдении следующих технических условий:

Требования к проектированию:

1. Разработать проект строительства газопровода:
 - в случае прохождения газопровода вдоль автомобильной дороги, с учетом расстояния от подошвы насыпи до границы охранной зоны газопровода не менее 3-х метров;
 - в случае прохождения газопровода через автомобильную дорогу, пересечение выполнить методом горизонтально-направленного бурения;
2. Согласовать рабочие чертежи с МКУ Управление благоустройством Пермского района;
3. Разработать технический план участка в масштабе 1:500 с нанесением на него планируемых сетей, выполненный в соответствии

с действующей нормативно-технической документацией и выданными ТУ, кадастровых границ земельных участков, в том числе границы полосы отвода автомобильной дороги;

4. Согласовать прохождение коммуникаций с собственниками земельных участков, смежными землепользователями и владельцами сетей в зоне проектирования и производства работ;

5. Участок инженерных коммуникаций на переходе через автомобильную дорогу выполнить в защитном кожухе (футляре);

6. Переход газопровода через автомобильную дорогу по завершению ее строительства должна удовлетворять требованиям СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы СНиП 42-01-2002 (актуализированная редакция):

- угол пересечения газопровода должен быть, как правило, 90 град., но в любом случае не менее 60 град.;

- концы футляра вывести на расстояние согласно п. 5.5.3 СП 62.13330.2011;

- расстояние от верха футляра до верха покрытия дороги должно оставлять не менее 1,5 м, а в выемках и нулевых отметках, кроме того, не менее 0,6 м от дна кювета, водоотводной канавы и дренажа;

7. В месте пересечения газопровода с автомобильной дорогой проектом предусмотреть установку на бровке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с каждой стороны дороги на расстоянии от крайней нитки технологического коридора до и после пересечения с указанием границ действия знаков;

8. В проектной документации предусмотреть восстановительные работы измененных или поврежденных элементов автодороги и полосы отвода.

Требования к производству работ:

1. Проводить работы по прокладке газопровода разрешено строго после получения согласования и разрешения на производство земляных работ (разрешения на строительство);

2. Перед началом и после окончания производства работ уведомить МКУ Управление благоустройством Пермского района письменно путем подачи уведомления по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 315а или посредством электронной почты: ugkh@permsky.permkrai.ru, а также вызвать представителей подрядной организации по содержанию автомобильной дороги;

3. Для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ не допускать выноса грязи на проезжую часть автомобильной дороги, в случае попадания грязи и строительного мусора – обеспечить немедленную очистку покрытия автомобильной дороги;

4. Обеспечить безопасность дорожного движения при производстве работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ». Разработать схему организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ, представить на рассмотрение в Отдел ГИБДД России по Пермскому району, а затем утвердить Заказчиком не менее чем за трое суток до начала производства работ в установленном порядке производства работ;

5. Выполненные работы по прокладке коммуникации сдать представителю МКУ Управление благоустройством Пермского района, получить справку о выполнении технических условий;

6. При проведении каких-либо ремонтных работ в процессе эксплуатации коммуникаций необходимо получить согласование на их производство;

7. В случае проведения работ по капитальному ремонту, реконструкции, ремонту автомобильной дороги, работы по переустройству газопровода возлагаются на собственника данных коммуникаций.

Технические условия действительны в течение 12 месяцев. В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных пунктов, технические условия будут отозваны.

Для получения заключения о возможности предоставления земельного участка согласно приложенной схемы (кадастровый номер 59:32:0000000:15493) следует обратиться в администрацию Култаевского территориального управления: Пермский муниципальный округ, с. Култаево, ул. Романа Капина, 87, e-mail: kultaevotu@permsky.permkrai.ru.

Начальник



Н.А. Тетенова

