

АКТ ПРОМЫВКИ

г.о. _____

«__» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _____,

* Представитель ЕТО _____

* Представитель ТСО по доверенности _____

Составили настоящий акт в том, что в СЦТ-_____ на объекте по адресу:

1. Система горячего водоснабжения

	Инженерные сети ГВС отсутствуют
	Промывка не проведена
	Проведена <u>гидравлическая</u> // <u>гидропневматическая</u> промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными
	Проведена <u>гидравлическая</u> // <u>гидропневматическая</u> промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплopotребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными

2. Система отопления:

	Инженерные сети отопления отсутствуют
	Промывка не проведена
	Проведена <u>гидравлическая</u> // <u>гидропневматическая</u> промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными
	Проведена <u>гидравлическая</u> // <u>гидропневматическая</u> промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплopotребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными

3. Система вентиляции:

	Инженерные сети вентиляции отсутствуют
	Промывка не проведена
	Проведена <u>гидравлическая</u> // <u>гидропневматическая</u> промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными
	Проведена <u>гидравлическая</u> // <u>гидропневматическая</u> промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплopotребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты промывки

<input type="checkbox"/>	соответствующими
<input type="checkbox"/>	не соответствующими

существующим требованиям установленных правил содержания теплотребляющих установок.

Потребитель

Представитель ЕТО

Представитель ТСО по доверенности
